



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СЛ84.Н01271

Срок действия с 12.05.2016 по 12.05.2019

№ 2125003

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11СЛ84

Строительных материалов, изделий и конструкций «НВ-Стройсертификация»
Россия, 140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. К. Маркса, 117;
телефон (499) 501-19-49, факс (495) 557-30-88

ПРОДУКЦИЯ

Кирпич клинкерный пустотелый торговой марки TERCA
Выпускается по ГОСТ 530-2012
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
57 4121

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 530-2012

код ТН ВЭД России:
6904 10 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Wienerberger AS
Kordoni 1, 43401 Aseri, Eesti, Эстония.
Тел. +372 334 21 30, факс +372 334 2131.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «Винербергер Кирпич»
РФ, 601025, Владимирская обл., Киржачский район, дер. Кипрево, Кирпичный завод
ИНН 5072000915 Тел. +7 (495) 280-33-01, факс +7 (495) 280-33-02.

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов сертификационных испытаний № 8-1 (с прил.1), № 8-2 (с прил. 1,2) от 05.05.2016 г., проведенных ИЛ «НВ-Стройиспытания» (рег. № РОСС RU.0001.21СА07 от 25.06.2012 г.); Экспертного заключения № 1009г/2015 от 24.06.2015 г., выданного ФГБУЗ «Головной центр гигиены и эпидемиологии федерального медико-биологического агентства»; Решения органа по сертификации № 8-1 от 11.05.2016 г. о выдаче сертификата соответствия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация проведена по схеме 3с
Приложение к настоящему сертификату (на 1 л, заверенном печатью).



Руководитель органа

подпись

Четников Ю.Ю.
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Сапелин Н.А.
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ **0960272**

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.СЛ84.Н01271

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
---------------------------------------	--	---

57 4121

Кирпич клинкерный пустотелый
торговой марки TERCA:

ГОСТ 530-2012

6904 10 000 0

КР-кл-пу 250×85×65/0,7НФ/400/2,0/100;
КР-кл-пу 285×85×60/0,7НФ/400/2,0/100

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Wienerberger AS

Kordoni 1, 43401 Aseri, Eesti, Эстония.

Тел. +372 334 21 30, факс +372 334 2131.



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

Четников Ю.Ю.
инициалы, фамилия

Савелин Н.А.
инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

Испытательный центр

"НВ-Стройиспытания"

наименование испытательного центра (лаборатории)

в составе

ООО "ВНИИСТРОМ-НВ"

140050, п. Красково, Московская обл., ул. К. Маркса, 117

наименование юридического лица

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СА07

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 8-1

« 05 » мая 2016 г.

Основание для проведения испытаний

Решение № 8-1 от 26.02.2016 г.

№, дата решения по заявлению на проведение сертификации,

ОС "НВ-Стройсертификация", договор № 27Р-1 от 26.02.2016 г.

наименование органа по сертификации; №, дата договора испытательного центра (лаборатории) с органом по сертификации

Наименование продукции

Кирпич клинкерный пустотелый КР-кл-пу 250x85x65/
0,7НФ/400/2,0/100 код ОКП 57 4121, ТН ВЭД 6904 10 000 0

наименование, код ОКП и/или ОКДП

Изготовитель продукции

Wienerberger Aseri Tellis, Эстония
Kordoni 1, 43401 Aseri, Eesti.

наименование, адрес

Сведения об испытанных образцах

35 шт. (акт отбора №01-01/03 от 01.03.2016 г.)

количество, масса, упаковочные единицы, номер партии изготовителя

Регистрационные данные испытательного центра (лаборатории)

16.27(1-35)Р

Методика испытания

ГОСТ 530-2012, ГОСТ 7025-91, ГОСТ 8462-85, ГОСТ 473.1-81

наименование и обозначение документов

Дата испытания

01.03.2016 г. – 05.05.2016 г.

Условия испытаний:

t= 23±1 °С, W=63±1 %, морозильная камера: t= минус (18+1) °С

Результаты испытаний приведены в прилагаемых приложениях

№ 1 на 2-х листах

Номера приложений и количество листов в них

Испытанные образцы кирпича клинкерного пустотелого КР-кл-пу
250x85x65/0,7НФ/400/2,0/100 (Изготовитель: Wienerberger Aseri Tellis, Эстония)


ЗАКЛЮЧЕНИЕ: соответствуют требованиям ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические.

(продукция Соответствует или не Соответствует требованиям нормативного документа,

Общие технические условия»

на соответствие которому проводились сертификационные испытания)

Руководитель испытательного
центра



М.П.

подпись

А.А. Куприна

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

Испытательный центр

"НВ-Стройиспытания"

наименование испытательного центра (лаборатории)

в составе

ООО "ВНИИСТРОМ-НВ"

140050, п. Красково, Московская обл., ул. К. Маркса, 117

наименование юридического лица

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СА07

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 8-2

« 05 » мая 2016 г.

Основание для проведения испытаний

Решение № 8-2 от 26.02.2016 г.

№, дата решения по заявлению на проведение сертификации,

ОС "НВ-Стройсертификация", договор № 27Р-1 от 26.02.2016 г.

наименование органа по сертификации; №, дата договора испытательного центра (лаборатории) с органом по сертификации

Наименование продукции

Кирпич клинкерный пустотелый КР-кл-пу 285x85x60/
0,7НФ/400/2,0/100 код ОКП 57 4121, ТН ВЭД 6904 10 000 0

наименование, код ОКП и/или ОКДП

Изготовитель продукции

Wienerberger Aseri Tellis, Эстония

Kordoni 1, 43401 Aseri, Eesti.

наименование, адрес

Сведения об испытанных образцах

35 шт. (акт отбора №01-02/03 от 01.03.2016 г.)

количество, масса, упаковочные единицы, номер партии изготовителя

Регистрационные данные испытательного центра (лаборатории)

16.28(1-35)Р

Методика испытания

ГОСТ 530-2012, ГОСТ 7025-91, ГОСТ 8462-85, ГОСТ 473.1-81

наименование и обозначение документов

Дата испытания

01.03.2016 г. – 05.05.2016 г.

Условия испытаний:

t= 22±1 °С, W=63±1 %, морозильная камера: t= минус (18+1) °С

Результаты испытаний приведены в прилагаемых приложениях

№ 1 на 2-х листах

Номера приложений и количество листов в них

Испытанные образцы кирпича клинкерного пустотелого КР-кл-пу 285x85x60/0,7НФ/400/2,0/100 (Изготовитель: Wienerberger Aseri Tellis, Эстония)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: соответствуют требованиям ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические.

(продукция Соответствует или не Соответствует требованиям нормативного документа,

Общие технические условия»

на соответствие которому проводились сертификационные испытания)

Руководитель испытательного
центра



подпись

А.А. Куприна

инициалы, фамилия

